

QUADRO DE CARGAS										
CIRCUITO	DESCRIÇÃO	LUMINÁRIAS DE LED 15W	TOMADAS DE 300W	TOMADA DE 6000W	POT TOTAL(w)	ESQUEMA	TENSÃO(V)	CORR (a)	PROTEÇÃO	COND. mm²
1	ILUMINAÇÃO CAFÉ	3			45	F+N+T	220	0,20	10A	2,50
2	ILUMINAÇÃO EXTERNA	5			75	F+N+T	220	0,34	10A	2,50
3	ILUMINAÇÃO SANITÁRIO FEMININO	5			75	F+N+T	220	0,34	10A	2,50
4	ILUMINAÇÃO SANITÁRIO MASCULINO	5			75	F+N+T	220	0,34	10A	2,50
5	TOMADAS USO GERAL		3		900	F+N+T	220	4,09	10A	4,00
6	TOMADAS USO ESPECIFICO CAFÉ			1	6000	F+N+T	220	27,27	10A	4,00
7	TOMADA USO ESPECIFICO SANITARIO FEMININO			1	6000	F+N+T	220	27,27	10A	4,00
8	TOMADA USO ESPECIFICO SANITARIO MASCULINO			1	6000	F+N+T	220	27,27	25A	4,00
9	RESERVA				0	F+N+T	220	0,00	25A	
10	RESERVA				0	F+N+T	220	0,00	25A	
11	RESERVA				0	F+N+T	200	0,00	25A	
12	RESERVA				0	F+N+T	200	0,00	25A	

TOTAL: 19.170,00

FATOR DE DEMANDA (0,92): 17.636,40